

Rapporto

della Commissione delle opere pubbliche sul MMN. 1353 concernente la domanda di credito di fr. 810'000.00 per la sistemazione di Via Meriggi, concernente la sostituzione dell'acqua potabile, del tratto premente delle acque luride e rifacimento completo della carreggiata stradale.

Casiano, 07 dicembre 2022

All'Onorando
Consiglio comunale di Casiano

Onorevole signor Presidente, onorevoli Signore e Signori consiglieri comunali,

la commissione delle opere pubbliche ha attentamente esaminato sia il Messaggio sia i relativi incarti messi a sua disposizione in data 17 novembre, 30 novembre e 5 dicembre 2022.

I commissari si trovano d'accordo con la necessità di intervenire in favore del rinnovamento di Via Meriggi: la sostituzione della vetusta condotta dell'acquedotto e quella premente delle acque luride, la realizzazione di un corretto sistema di smaltimento delle acque meteoriche e il rifacimento dell'intero manto stradale sono interventi ritenuti indispensabili per il buon funzionamento di infrastrutture e servizi di questa importante strada che si sviluppa lungo le rive del lago. Il rifacimento del manto stradale permetterà inoltre il quieto transito di pedoni e automobili.

In seguito a discussioni scaturite internamente alla commissione, sono state poste alcune domande al Municipale competente, On. Pierre Signorini. In particolare, si prende atto che:

- l'ultimo tratto di strada, a partire dal fondo 402 RFD Casiano (Via Meriggi 44), non è incluso nel progetto in quanto gli stessi interventi sono già stati eseguiti;
- il rivestimento interno delle canalizzazioni tramite resine garantiscono una durata di almeno 25 anni (anche maggiori considerando gli scarsi afflussi nella tratta considerata);
- in corrispondenza dell'intersezione tra Via Meriggi e il Sentiero ai Grotti sarà posato un idrante a colonna per garantire la copertura antincendio.

Preso coscienza delle informazioni ricevute, la commissione fa rimarcare i seguenti punti:

- il Municipio prenderà contatto prima dell'inizio dei lavori con i proprietari privati su Via Meriggi al fine di verificare la conformità degli allacciamenti alla canalizzazione comunale (secondo quanto previsto dal P.G.C.) così come la messa a terra degli impianti elettrici. La commissione auspica che il Municipio si adoperi per verificare personalmente la situazione ed intervenire, in caso di eventuali irregolarità, con l'obbligo di sistemazione da parte dei privati stessi;
- la commissione chiede che al termine dei lavori ci sia un'uniformità lungo tutta Via Meriggi nelle mocche di separazione (in pietra naturale) a margine del campo stradale;
- la commissione chiede al Municipio di verificare l'eventuale necessità di rifacimento del manto stradale in corrispondenza dei posteggi pubblici lungo la tratta in oggetto.

Tenuto conto delle osservazioni sopraccitate, la commissione sostiene all'unanimità il Messaggio municipale. I commissari aderiscono alla richiesta del Municipio e invitano l'onorando Consiglio comunale a voler approvare la risoluzione tenendo in considerazione le osservazioni sopraccitate.

Per la Commissione delle Opere pubbliche:

Denny Bettelini

Giuseppe Cucuzza

Gea Grespi

Simone Boraschi

Simone Gottardi, relatore

Christian Sauer

Matteo Brunone